



Прокуратура Российской
Федерации

ПРОКУРАТУРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛПАШЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Победы, 7, г. Колпашево,
Томская область, Россия, 636460

05.04.2019 № 1-1256-2019

Директору ОГБПОУ «Томский базовый
медицинский колледж»

Ложкиной Т.Ю.

ул. Смирнова, д. 44/1, г. Томск, 636027

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов

Колпашевской городской прокуратурой во исполнение пункта 10 плана работы Колпашевской городской прокуратуры на 1 полугодие 2019 года проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите детей-инвалидов в ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», в ходе которой выявлены следующие нарушения.

Статьей 2 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанности государства.

Частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации установлено, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 181) социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений деятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В силу статьи 15 ФЗ № 181 федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Согласно пункту 4.1.14 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция

АА № 018123

Вход № 754
05.04.2019

СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605, (далее – СП 59.13330.2012) лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0м следует заменять подъемными устройствами.

В соответствии с пунктом 5.1.1 СП 59.13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхностью земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или наземного уровня, соединенного с этим зданием.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28, части 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм лестничной марш при входе в здание Колпашевского филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» по адресу: пер.Озерный, д. 10, г.Колпашево не оборудован пандусом с поручнями.

Выявленные нарушения федерального законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе детей-инвалидов, создают препятствия для лиц, в том числе несовершеннолетних, которые имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для доступа к образовательным учреждениям.

Основной причиной выявленных нарушений закона является ненадлежащее исполнение требований вышеуказанного законодательства работниками ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж».

Условием совершения указанных нарушений является отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры и принять конкретные меры к устранению указанных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О дне, времени и месте рассмотрения представления не позднее чем за три дня письменно уведомить городского прокурора.

4. О результатах принятых мер сообщить в городскую прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель городского прокурора
младший советник юстиции



Я.И.У. Карташев