



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

Положение

О противопожарном режиме

Согласовано:



Представитель профсоюзного комитета  
И.Ю. Лебедева  
2021 г.

Утверждаю:




Директор ОГБПОУ «ТБМК»  
Т.Ю. Ложкина  
2021 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ В ОГБПОУ «ТБМК»

	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Специалист по охране труда	К.В. Сысолов	
Версия: 2.2	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 12.08.2021, 10:28		Стр. 1 из 18

ОГБПОУ «ТБМК»

	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый медицинский колледж»
	Положение
	О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

## 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано для ОГБПОУ «Томской базовый медицинский колледж» (далее колледж) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака»; со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 г. №903Н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; Приказ № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Все работники Учреждения обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации воспитанников, работников, материальных ценностей и тушению пожара.

Противопожарный режим обязателен к исполнению всеми работниками Учреждения

1.2 Все, что не предусмотрено условиями Положения, определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и локальными актами Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский базовый медицинский колледж». В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.

## 2. Содержание территории, здания и помещений

2.1 Территория колледжа должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.2 Разведение костров, сжигание мусора и листвы на территории колледжа не допускается. Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовой и других помещениях колледжа я не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.3 Запрещается курение во всех помещениях и на прилегающей территории колледжа.

2.4 Руководитель учреждения обеспечивает размещение на указанных



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

2.5 В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

2.6 Для оповещения работников о пожаре действует пожарная сигнализация с громкоговорящей связью. Пульт и инструкция к действию пожарной сигнализации расположены на первом этаже около центрального входа (вахта).

2.7 Двери технических помещений (складов, кладовых, электрощитовой и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в ключнице на первом этаже на вахте с прикрепленной биркой.

2.8 Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.

2.9 Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов не допускается.

2.10 Запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- устанавливать решетки и подобные им несъемные устройства на окнах помещений, в которых пребывают люди, а также на лестничных площадках, в коридорах, холлах и вестибюлях;
- запирать двери эвакуационных выходов;
- применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;
- использовать электроплитки, кипятильники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и других нужд (за исключением специально оборудованных помещений);
- проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ при наличии в помещениях колледжа людей;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

— оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы и оргтехнику.

— использование открытого огня на балконах (лоджиях) жилых комнат общежитий.

2.11 Руководитель учреждения обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого ответственного за пожарную безопасность), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (ГЗДК-газодымозащитный комплект).

2.12 Руководитель учреждения обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок, с составлением акта о проведении учебной тренировки по эвакуации людей из здания (Приложение № 1,2).

2.13 Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения Руководителя. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.


2.14 Пользование утюгами разрешается только в помещении прачечной под наблюдением кастелянши.

2.15 Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

2.16 Здание и помещения Учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Места их расположения обозначены на планах эвакуации, находящихся на каждом этаже.

2.17 По окончании занятий с обучающимися педагогические работники должны отключить все электроприборы (технические средства обучения).

2.18 По окончании рабочего дня все работники должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, выключив освещение и электроприборы.

	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский базовый медицинский колледж»
	<i>Положение</i>
	<i>О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»</i>

### 3. Электроустановки

3.1 Электрические сети и электрооборудование, используемые в колледже, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства и технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2 Администрация колледжа обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 3.1, своевременно устранять выявленные недостатки.

3.3 Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. В складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками). Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.4 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

— использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

— применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

— снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

3.5 Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электроприборов, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

3.6 Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

#### **4. Противопожарное водоснабжение**

4.1 Администрация Учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию внутренних пожарных кранов.

4.2 Внутренние пожарные краны не реже двух раз в год должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.

4.3 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг; для облегчения открывания крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекачивать их «на ребро».

4.4. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс ПК; порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

4.5. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, утечки воды из пожарных резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.

4.6. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

#### **5. Установки пожарной автоматики**

5.1 Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский базовый медицинский колледж»

Положение

О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

5.2 В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация колледжа обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

5.3 При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- наносить на оросители и извещатели краски, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

## 6. Первичные средства пожаротушения

6.1 Места расположения первичных средств пожаротушения указаны на планах эвакуации, находящихся на всех этажах колледжа

Огнетушители должны размещаться:

- в коридорах, проходах на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей;
- установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

6.2 Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

6.3 Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

6.4 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.6. На период технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом и перезарядкой, должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

6.7. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за пожарную безопасность.

6.8. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

## **7. Требования пожарной безопасности при проведении культурно, массовых мероприятий**

7.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

7.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий приказом должно быть обеспечено дежурство работников Учреждения. Во время проведения культурно-массового мероприятия с обучающимися должны находиться ответственные за организацию мероприятия, предварительно проинструктированные о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации обучающихся в случае возникновения пожара, а также обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

7.3. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

7.4. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

7.5. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;





Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

— применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

— применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы, использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание;

— устанавливать стулья, кресла и т.п. конструкции, выполненные из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

— устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие, трудно закрывающиеся запоры;

— устанавливать на окнах глухие решетки.

7.6. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней пола смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

7.7. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки и музыкального зала (подключение гирлянд, других электроприборов) должно производиться только электриком обслуживающей организации. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

7.8. При оформлении елки запрещается:

— использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

— применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.; обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский базовый медицинский колледж»

Положение

О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

## 8 Порядок действий в случае возникновения пожара

8.1 В случае возникновения пожара действия работников колледжа в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение.

8.2 Каждый работник колледжа, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

— немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112 в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и Фамилию);

— задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации обучающихся из здания согласно плану эвакуации; известить о пожаре руководителя колледжа или его заместителя;

— организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в колледже средствами пожаротушения.

8.3 Руководитель колледжа или его заместитель, прибывший к месту пожара, обязан:

— проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.

— В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; организовать проверку наличия обучающихся и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

— выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

— проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

— удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией обучающихся и ликвидацией пожара;

— при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

— прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский базовый медицинский колледж»

Положение

О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

— организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению и распространению пожара;

— обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

— организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

8.4 При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

— с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

— исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям и другим работникам колледжа нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

— эвакуацию обучающихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

— тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне обучающихся, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;

— выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся и работников в здание, где возник пожар;

— при тушении следует в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

— запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОЛОЖЕНИЮ О  
ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ  
В ОГБПОУ «ТБМК»**



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский базовый медицинский колледж»

Положение

О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

Приложение № 1  
к Положению о противопожарном режиме  
в ОГБПОУ «ТБМК»

**Перечень  
инструкций по пожарной безопасности**

№ п/п	Наименование инструкции	номер инструкции
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности ОГБПОУ «ТБМК» в учебном корпусе Смирнова 44/1	ИПБ 001-2021
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности ОГБПОУ «ТБМК» в учебном корпусе Лебедева 102	ИПБ 002-2021
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности ОГБПОУ «ТБМК» в общежитии Усова 21/1	ИПБ 003-2021
4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности ОГБПОУ «ТБМК» в учебном корпусе г. Колпашево, пер. Озерный 10	ИПБ 004-2021
5.	Инструкция о мерах пожарной безопасности Вводный инструктаж	ИПБ 005-2021
6.	Инструкция о мерах пожарной безопасности Первичный инструктаж	ИПБ 006-2021
7.	Инструкция основных действий должностных лиц и сотрудников ОГБПОУ «ТБМК» возникновения пожара	ИПБ 007-2021
8.	Инструкция о организации тренировок по эвакуации посетителей и сотрудников из здания (помещений) ОГБПОУ «ТБМК» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова 44/1. При пожаре	ИПБ 009-2021
9.	Инструкция о организации тренировок по эвакуации посетителей и сотрудников из здания (помещений) ОГБПОУ «ТБМК» по адресу: г. Томск, ул. Лебедева 102. При пожаре	ИПБ 010-2021
10.	Инструкция организация тренировок по эвакуации посетителей и сотрудников из здания общежития ОГБПОУ «ТБМК» по адресу: г. Томск, ул. Усова 21/1. При пожаре	ИПБ 011-2021



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

11.	Инструкция о организации тренировок по эвакуации посетителей и сотрудников из здания (помещений) Колпашевского филиала ОГБПОУ «ТБМК» по адресу: г. Колпашево, пер. Озерный 10. При пожаре	ИПБ 012-2021
12.	Инструкция о мерах противопожарной безопасности в студенческом общежитии	ИПБ 013-2021
13.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в столовой/буфете	ИПБ 014-2021
14.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики	ИПБ 015-2021
15.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии	ИПБ 016-2021
16.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики	ИПБ 017-2021
17.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в спортивном зале	ИПБ 018-2021
18.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в учебных кабинетах	ИПБ 019-2021
19.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ	ИПБ 020-2021
20.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в библиотеке	ИПБ 021-2021
21.	Инструкция о мерах пожарной безопасности для сотрудников ОГБПОУ «ТБМК»	ИПБ 022-2021
22.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях колледжа	ИПБ 023-2021
23.	Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ	ИПБ 024-2021
24.	Инструкция о мерах пожарной безопасности, определяющая действия персонала и проживающих в общежитии в случае возникновения пожара и при ЧС в дневное/ночное время	ИПБ 025-2021
25.	Инструкция по пожарной безопасности при пользовании микроволновой печью	ИПБ 026-2021
26.	Инструкция о порядке совместных действий	ИПБ 027-2021



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

*Положение*

*О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»*

	администрации колледжа и пожарной охраны при ликвидации пожара	
27.	Инструкция о мерах пожарной безопасности для действий персонала на случай возникновения пожара	ИПБ 028-2021
28.	Инструкция по пожарной безопасности в помещении гаража	ИПБ 029-2021
29.	Инструкция действий персонала в случае возникновения пожара и ЧС по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей из учебного корпуса (пер. Озерный, 10)	ИПБ 030-2021
30.	Инструкция о мерах противопожарной безопасности в студенческом общежитии г. Колпашево	ИПБ 031-2021
31.	Инструкция по применению, техническому обслуживанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения	ИПБ 032-2021
32.	Инструкция по правилам пожарной безопасности в ОГБПОУ «ТБМК» для обучающихся	ИПБ 033-2021
33.	Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения	ИПБ 034-2021
34.	Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ	ИПБ 035-2021
35.	Инструкция для ответственного за пожарную безопасность на чердачном помещении	ИПБ 036-2021
36.	Инструкция для ответственного за пожарную безопасность в подвале	ИПБ 037-2021
37.	Инструкция для ответственного за пожарную безопасность в электроцитовой	ИПБ 038-2021
38.	Инструкция о соблюдении правил противопожарного режима в лесу	ИПБ 039-2021



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

Положение

О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

Приложение №2  
к Положению о противопожарном режиме  
в ОГБПОУ «ТБМК»

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ОГБПОУ «ТБМК»  
Т.Ю. Ложкина  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**АКТ**

Проведения учебной тренировки по эвакуации людей из здания ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» на случай пожара.

Комиссия в составе:

1. Шулика Марина Станиславовна – заведующая учебной частью ДПО;
2. Сысолов Константин Владиславович – специалист по охране труда;

\_\_\_\_\_ года провели учебную тренировку по эвакуации людей из здания учебного корпуса ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», по адресу \_\_\_\_\_.

На момент проведения тренировки в здании находилось \_\_\_\_\_ человек

Для проведения учебной тренировки на каждом этаже, лестнице и возле эвакуационного выхода работали ответственные за эвакуацию по этажам. Их задачи: информировать о логистике действий во время эвакуации, мониторинг правильности выполнения действий при эвакуации, подсчет людского потока, обозначение локации возгорания.

Локация возгорания: 1 этаж, центральный выход.

В 11 ч.40 мин. По условному сигналу «ПОЖАР» проведено оповещение людей с помощью «голосового оповещения» пожарным оборудованием. Студенты под руководством сотрудников Колледжа быстро и без паники покинули помещения общежития согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации. Студенты и сотрудники Колледжа были выстроены на безопасном расстоянии от здания.

Время эвакуации: 03 минуты 20 секунд

После команды «ОТБОЙ» все студенты и сотрудники вернулись в здание корпуса.

По результатам проведения учебной тренировки комиссией установлено:





Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Томский базовый медицинский колледж»

Положение

О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

1. Цели проведения тренировки выполнены

- Количество эвакуированных людей: \_\_\_\_
- 1 этаж- \_\_\_\_ человек;
- 2 этаж- \_\_\_\_ человек;
- 3 этаж- \_\_\_\_ человек;

2. Количество людей оставшихся в здании из-за невозможности эвакуироваться – 0 человек

3. Количество людей, отказавшихся эвакуироваться: 0 человек.

4. Во время мониторинга выявлены следующие нарушения: Ответственные по этажам не прикрыли межэтажные двери; не выключили свет в 310,313 кабинете, 207 кабинет закрыт на ключ.

Комиссия считает, что для устранения выявленных недостатков необходимо провести повторные инструктажи с ответственными по этажам и студентами. Ответственными за организацию и проведение назначить специалиста по охране труда Сысолова К.В.

Заведующая учебной частью ОДПО  
Специалист по охране труда

М.С. Шулика  
К.В. Сысолов




Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Томский базовый медицинский колледж»

Положение


О противопожарном режиме в ОГБПОУ «ТБМК»

### 10. Лист согласования


Заместитель директора по АХР и БОП

  
С.Б. Ким  
12 августа 2021 г.

Заведующий общежитием

  
Г.Ф. Кириленко  
12 августа 2021 г.

Юрисконсульт

  
М.П. Самойлов  
12 августа 2021 г.