

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 51-10-11

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Ленинского района г. Томска

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, ул. Больничная, 4 тел. 8 (3822) 53-01-61

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 26/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский базовый медицинский колледж». в лице директора Ложкиной Татьяны Юрьевны
полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного (заместителя главного) государственного инспектора по Ленинскому району г. Томска по пожарному надзору от "11" мая 2021 года № 26 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "17" мая 2021 г. по 11 ч 00 мин. "28" мая 2021 г. проведена проверка

Государственным инспектором по Ленинскому району г. Томска по пожарному надзору старшим

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

лейтенантом внутренней службы Супониным Евгением Юрьевичем,

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский базовый медицинский колледж» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 44/1

совместно с ответственным за пожарную безопасность ОГБПОУ «ТБМК» Сысоловым

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Константином Владимировичем, Заместитель директора ОГБПОУ «ТБМК» по АХР и БОП Ким Сергей Борисович.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На лестничных клетках здания	п. 14 ППП в РФ	До 10 часов	

	допускается фиксация противоподымных дверей в открытом состоянии		20.05.2022г.	
2	Пищеблок не выделен противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа	ч.1 ст. 88 ФЗ-123; п. 5.5.2.1 СП 4.13130.2009	До 10 часов 20.05.2022г.	
3	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвешеного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	До 10 часов 20.05.2022г.	
4	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. В помещениях здания эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	До 10 часов 20.05.2022г.	
5	При защите помещений огнетушителями не учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами	п. 404 ППР в РФ	До 10 часов 20.05.2022г.	
6	Настенные речевые оповещатели размещены без учета расстояния от потолка до оповещателя не менее 150 мм.	ч. 2 ст. 53, ч. 2 ст. 54, ст. 84 ФЗ-123; п. 4.4 СП 3.13130.2009.	До 10 часов 20.05.2022г.	
7	Запуск СОУЭ не осуществляется автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, фактически запуск СОУЭ происходит в ручном режиме от клавишного выключателя.	ч. 2 ст. 53, ч. 2 ст. 54, ст. 84 ФЗ-123; п. 3.3 СП 3.13130.2009.	До 10 часов 20.05.2022г.	
8	Допущена совместная прокладка соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе.	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009.	До 10 часов 20.05.2022г.	
9	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости, при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В	п. 5.2.4 СП 2.13130.2009; Таблица 21, ст. 57, ч. 4 ст. 137, ч. 7 ст. 82 ФЗ 123;	До 10 часов 20.05.2022г.	

	местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок			
10	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а именно: не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание.	п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98.	До 10 часов 20.05.2022г.	
11	Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.	ч.1, ч. 10 ст. 83 ФЗ-123; п. 14.3 СП 5.13130.2009.	До 10 часов 20.05.2022г.	
12	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре, высота эвакуационных выходов менее 1,9 м.;	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ-123; п. 6.16 СНиП 21-01-97.	До 10 часов 20.05.2022г.	

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР РФ);
- СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- Нормы пожарной безопасности НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (НПБ 75-98);

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 руководители органов местного самоуправления;
 собственники имущества;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции;
 иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по Ленинскому району г. Томска
по пожарному надзору Супонин Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




 (подпись)

« 28 » мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

 (подпись)

 (должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2021 г.