



Прокуратура Российской  
Федерации

ПРОКУРАТУРА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛПАШЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ПРОКУРАТУРА

ул. Победы, 7, г. Колпашево,  
Томская область, Россия, 636460

19.12.2018 № 16-2018

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности, законодательства об  
антитеррористической  
защищенности

Городской прокуратурой во исполнение пункта 1.19 Указания прокуратуры Томской области от 22.08.2017 № 74/2 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности в Колпашевском филиале Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский базовый медицинский колледж» (далее – ОГБПОУ «ТБМК»).

Установлено, что ОГБПОУ «ТБМК» является юридическим лицом (ОГРН: 1027000891554, ИНН: 7019012813), которое осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №70Л010000663 по адресу: Томская область, город Колпашево, переулок Озерный, дом 10.

ОГБПОУ «ТБМК» принадлежит на праве оперативного управления здание, расположенное по адресу: г. Колпашево, пер. Озерный, 10, в котором расположен учебный корпус и общежитие.

1. Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123) обязывает иметь на каждом объекте защиты систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Учитывая, что в отношении данного объекта защиты мероприятия по оценке пожарного риска не проводились, соответствии с п. 2 части 1 статьи 6 указанного Закона, пожарная безопасность считается обеспеченной в полном объеме, если выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности, это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях

Директору ОГБПОУ «Томский базовый  
медицинский колледж»

Ложкиной Т.Ю.

ул. Смирнова, д. 44/1, г. Томск, 636027

АА № 021376

Ввод № 2436

обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В статье 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дано определение системе обеспечения пожарной безопасности, как совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Статья 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» возлагает ответственность за нарушения требований пожарной безопасности на собственников имущества, руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей органов местного самоуправления, лиц, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций, лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности и должностных лиц в пределах их компетенции.

Пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 обязывает руководителя организации обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных пре-градах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

На момент проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности в главном учебном корпусе (пер. Озерный, 10), а именно:

Соединительные линии приборов системы оповещения и управления эвакуацией не имеют автоматического контроля работоспособности. (пункт 3.4 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее - Свод правил СП 5.13130.2009);

Формирование сигнала оповещения (СОУЭ) допускается при срабатывании только одного пожарного извещателя без применения оборудования производящего анализ физических факторов пожара и (или) динамики их изменений, а также контроля собственного технического состояния (например, запыленности). В данном случае формирование сигнала оповещения должно обеспечиваться при срабатывании не менее 2-х извещателей включенных по логической схеме «И». (Приложение Р; пункты 14.1, 14.3, 13.15.2 Свода правил СП 5.13130.2009; пункт 13.1 НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования, утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 № 31);

Шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают непрерывный автоматический контроль их исправности по всей протяженности. При снятии извещателя из опорного кольца (базовое основание) прибор приемно-контрольный не регистрирует сигнал о неисправности. (часть 5 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123); пункт 13.15.2 свода правил СП 5.13130.2009; пункт 4.2.5.3. ГОСТ Р 53325-2012).

2. На основании статьи 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – ФЗ № 35) правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

В соответствии с частью 3 статьи 1 ФЗ № 35 террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Согласно части 6 статьи 3 ФЗ № 35 антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Согласно пункту 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца

Установлено, что в ОГБПОУ «ТБМК» не соблюдаются требования указанных норм, так как записи видеонаблюдения хранились с 14.11.2019 по 21.11.2019 на момент проверки 21.11.2019

Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении федерального законодательства в сфере пожарной безопасности и антитеррористической защищенности ОГБПОУ «ТБМК», чем подвергается жизнь и здоровье несовершеннолетних, постоянно пребывающих в указанном учреждении.

Причиной нарушения закона явилось игнорирование требований законодательства в указанных сферах заведующей Колпашевским филиалом ОГБПОУ «ТБМК» Качан Е.В.

Условием совершения указанных нарушений является отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры и принять конкретные меры к устранению указанных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О дне, времени и месте рассмотрения представления не позднее чем за три дня письменно уведомить городского прокурора.

4. О результатах принятых мер сообщить в городскую прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель городского прокурора  
младший советник юстиции



Я.Ю. Карташев